
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 001/23/TPA

vydané podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13, Nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. ve znění
Nařízení vlády ČR č. 312/2005 a Nařízení vlády ČR č. 215/2016 Sb.

1. Dovozece

Obchodní jméno : TITAN – METALPLAST s.r.o.
Provozovna : Volgogradská 106, 460 10 Liberec - Karlínky
IČO : 472 87 225

2. Údaje o výrobku

Název : Svěrné tvarovky iJOINT (d 16 mm až 110 mm – PN 16, a svěrné
navrtávací pasy (d 20 mm až d 160 mm – PN 10, d 180-315 – PN 3-7) pro
spojování potrubních systémů z PE.
Použití : Pro tlakové rozvody pitné a užitkové vody z PE uložených v zemi i nad zemí.
Svěrné tvarovky iJOINT není nutné dodatečně izolovat.
Sortiment : d 16 mm až 110 mm (dle typu výrobku, pasy do d 315)
Výrobce : GEORG FISCHER TPA S.r.l., 16012 Busalla (GE), Itálie

3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda

Nařízení vlády : NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.
Použité normy : ČSN EN 917, ISO 12092, ČSN EN ISO 1167, ČSN EN 713, ISO 3503 ČSN EN
712, ISO 3501, ČSN EN 12294, ISO 3459, ISO 9080, ISO 12162
Jiné předpisy : Vyhl. MZd č. 409/2005 Sb.

4. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

Název : Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo : tř. Tomáše Bati 299, Zlín
Identifikace : AO č. 224
Nálež : Certifikát č. 12 0242 V/AO/d

5. Zvolený postup posuzování shody

Posouzení shody bylo provedeno podle ustanovení § 12, zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb.). Postup byl stanoven dle § 5 NV č. 163/2002 Sb. V souladu s § 21, odst. 7, zák. č. 22/1997 Sb. byl použit jako dokument prokazující shodu Certifikát č. 12 0242 V/AO/d spolu se Závěrečným protokolem č. 7935 01816/2020 a Stavebním technickým osvědčením STO-AO224-394/2012/d, které jsou jeho nedílnou součástí. Hodnocení výluhu materiálu tvarovek dle požadavků zákona 258/2000 Sb., § 5, (výrobky přicházející do styku s pitnou vodou), bylo provedeno dle vyhlášky MZd č. 409/2005 Sb. s vyhovujícím výsledkem (viz závěrečný protokol 7935 01392/2015)

6. Potvrzujeme, že

- vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády
- výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití
- jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky (výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001)

Toto prohlášení vydáváme na vlastní zodpovědnost.



V Liberci dne 28. 7. 2023

odp. osoba dovozce: Ing. M. Tischerová - jednatelka
