

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 001/23/PE

vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13, Nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. ve znění
Nařízení vlády ČR č. 312/2005 a Nařízení vlády ČR č. 215/2016 Sb.

1. Dovozce

Obchodní jméno : TITAN – METALPLAST s.r.o.
Provozovna : Volgogradská 106, 460 10 Liberec - Karlínky
IČO : 472 87 225

2. Údaje o výrobku

Název : Elektrotvarovky a tvarovky z polyetylénu, typ PE 100 (Eltex® TUB 121 – černý,
BorSafe™ HE 3490-LS-H – černý a Hostalen CRP 100 - černý)
Použití : Pro tlakové rozvody topných plynů (topné plyny: zemní plyn, svítiplyn, bioplyn,
plynná fáze propanu) SDR 11 a 17 v dimenzích d 20 – 630 mm a tlakové rozvody pitné
vody do PN 16, SDR 11 a PN 10, SDR 17 v dimenzích d 20 – 1 200 mm (dle typu
výrobku)
Sortiment : d 20 mm až d 1 200 mm (dle typu výrobku)
Výrobce : Georg Fischer Wavin Ltd., Schaffhausen a Subingen, Švýcarsko

3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda

Nařízení vlády : NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/2005 a NV ČR č. 215/2016 Sb.
České normy : ČSN EN ISO 12201-1, ČSN EN ISO 12201-3, ČSN EN 1555-1, ČSN EN 1555-3,
TPG 702 01, 702 03, 921 01
Jiné předpisy : Technický návod 07.10.01 b, c

4. Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody

Název : Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo : tř. Tomáše Bati 299, 764 21 Zlín – Louky
Identifikace : Autorizovaná osoba č.224
Název : Certifikáty č. 05 0286 V/AO/g a 05 0287 V/AO/d

5. Zvolený postup posuzování shody

Posouzení shody bylo provedeno podle ustanovení § 12, zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb.). Autorizovanou osobou byla zjištěna shoda se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR 312/2005 konkretizovanými Stavebním technickým osvědčením STO-AO224-1889/2005/g v platném znění. Jako dokumenty prokazující shodu byly použity certifikáty č. 05 0286 V/AO/g a 05 0287 V/AO/d spolu se protokolem o certifikaci č. 7952 00081/2023 a závěrečným protokolem č.7935 01328//2014, které jsou jejich nedílnou součástí. Hodnocení výluhu materiálu elektrotvarovek a tvarovek dle požadavků zákona 258/2000 Sb., § 5, (výrobky přicházející do styku s pitnou vodou), bylo provedeno dle vyhlášky MZd. č. 409/2005 Sb. s vyhovujícím výsledkem (protokol o zkoušce č. PBU – 9/2005).

6. Potvrzujeme, že

- vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády
- výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití
- jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky (výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001)

Toto prohlášení vydáváme na vlastní zodpovědnost.



V Liberci dne 1. 6. 2023

odp. osoba dovozce: M. Tischerová - jednatelka